CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS

MEMORIAL DESCRITIVO SIMPLIFICADO

1 - IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Endereço:	AVENIDA NELSON SANTOS, S/N		
Complemento:	MERCADO MUNICIPAL		
Bairro:	CENTRO	CEP:	72920-000
Município:	ALEXÂNIA - GO		
Responsável:	Prefeito Allysson Silva Lima	CPF:	001.290.491-07
Razão/Fantasia:	Prefeitura Municipal de Alexânia	CNPJ:	01.298.975/0001-00
Email:		Fone:	62 3336-7200
Descrição:	COMÉRCIO COM MÉDIA E ALTA CARGA DE INCÊNDIO		
Ocupação/Uso:	COMERCIAL	Divisão:	C-2
Mista (especificar):		CNAE Principal:	4691-5/00
Risco:	MÉDIO	Carga de Incêndio:	1000 MJ/m²
Nº de Pavimentos:	Altura: 5,78m	Área Existente:	0,00
Demolir: 0,00	A Construir: 900,98	Área Total:	900,98

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PROCESSO Nº _____

1. ( ) Projeto original
2. ( ) Recarimbamento. Protocolo da solicitação nº _____
3. ( ) Substituição parcial. Protocolo da solicitação nº _____
4. ( ) Substituição total. Projeto original nº _____
5. ( ) Por adequação de edificação existente;
   Data Comprovada da edificação: ...../...../.....
6. ( ) Com Parecer Técnico nº _____

APROVADO

EM: _____/_____/_____

Analista:

2 - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome completo:	PATRÍCIA STANG	Titulação:	ARQUITETA E URBANISTA
Telefone: (64) 99995-5016	Email: patriciastang@hotmail.com	CREA/CAU:	A117615-3

3 - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

(■) Processo Técnico Simplificado ( ) Processo Técnico para Ocupação Temporária. População do evento: ____ QTD de Brigadistas: ____

4 - MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

[X] Acesso de Viatura na Edificação	[X] Saídas de Emergência	[X] Extintor	[ ] SPDA
[X] Segurança Estrutural	[X] Iluminação de Emergência	[ ] Alarme de Incêndio	[ ] Isolamento de Risco
[X] Controle de Materiais de Acabamento	[X] Sinalização de Emergência	[ ] Detecção de Incêndio	[ ] Outra:

5 - RISCOS ESPECIAIS

[ ] Armazena líquido combustível/inflamável: ____ Litros

[ ] Grupo Motogerador [ ] Fogos de Artifício

[ ] Gás Natural [ ] Vaso sob Pressão

[ ] Produtos Perigosos [ ] Outro:

[X] Local de Reunião de Público. Somente para Grupo F.

No caso da opção acima especificar a população máxima da edificação: 168

5.1 - UTILIZAÇÃO DE GLP

5.1.1 - Recipientes:

Tipo: ____ QTD: ____ Capacidade total: ____ Kg

5.2 - ARMAZENAMENTO/REVENDA DE GLP

5.2.1 - Recipientes:

Tipo: ____ QTD: ____ Capacidade total: ____ Kg

5.2.2 - Classificação da Capacidade Total:

6 - PROTEÇÃO POR EXTINTORES

Pavimento ou Setor	Carga / Capacidade	QTD
Hall de Entrada	Pó 2-A:20-B:C	01
Circulação	Pó 2-A:20-B:C	04
Saída 04	Pó 2-A:20-B:C	01
Administração	Pó 2-A:20-B:C	01

Total de unidades extintoras: 07

Data: 14/11/2018

Responsável pelo uso

Responsável Técnico