



## BLL COMPRAS

# Esclarecimentos - Processo 040/2023 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

## Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
21/11/2023 10:16	Solicito esclarecimento para o item 5. Neste item da referência 4R5 20 - 5 HP 440V Monofásica, porém essa bomba na quantidade de estagio informada a fabrica somente produz ela sendo em 3,5CV. Será aceito uma bomba com quantidade de estagio maior atendendo a potencia solicitada?		Não há arquivo anexado.

## Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
23/11/2023 14:10	De acordo com o Secretário Municipal de Meio Ambiente, Sr Edgard Sousa Guimarães, essa é uma potencia minima e poderá sim ser entregue com potência maior.		Não há arquivo anexado.

KELLY CRISTINA MOREIRA MELO SANTOS

ALEXÂNIA-GO - 23/11/2023